


ANUNȚ PUBLIC PRIVIND EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

JR CONSTANTA S.R.L., cu sediul social în sat Cocora, comuna Cocora, str. Principală nr. 7, biroul 8, județul Ialomița, J21/381/07.07.2021, CUI 44557560, titulară a Autorizației de Construire nr. 28/03.07.2024, emisă pentru obiectivul „COMPLETARE UAT BLEJEȘTI – TRASEU CABLU LES 110 KV ȘI CONECTARE ÎN STAȚIA DE TRANSFORMARE BĂBĂIȚA 400/110 KV – CEF BĂBĂIȚA 1.2” anunță publicul interesat asupra următoarelor informații extrase din conținutul autorizației de construire:

- Autorizația de Construire nr. 28/03.07.2024 eliberată de Primăria comunei Blejești, județul Teleorman;
- Titlul/descrierea proiectului: „COMPLETARE UAT BLEJEȘTI – TRASEU CABLU LES 110 KV ȘI CONECTARE ÎN STAȚIA DE TRANSFORMARE BĂBĂIȚA 400/110 KV – CEF BĂBĂIȚA 1.2”;
- Procentul de ocupare a terenului - P.O.T. 0% și coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T. 0;
- Retragerile construcțiilor de la limitele de proprietate: m față de limita de proprietate din Nord-Est; m față de limita de proprietate din Sud-Vest; m față de limita de proprietate din Sud-Est;
- Suprafață construită la sol: 0 m.p., suprafață construită desfășurată: 0 m.p.;
- Regimul de înălțime : înălțimea la cornișă sau streășină : 0 m; înălțime maximă construcție: 0 m;
- Dacă a fost solicitat/obținut avizul autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural: s-a obținut de la Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman Avizul favorabil cu condiția supravegherii arheologice nr. 43/A/20.02.2024;
- Dacă a fost solicitat/obținut avizul autorității competente în domeniul protejării mediului – s-a obținut de la APM Teleorman Clasarea notificării nr. 2708/19.02.2024;
- Terenul alocat construcției obiectivului este amplasat în extravilanul UAT Blejești, județul Teleorman, în Tarla 119-120, Parcela 51,52,53,54 - LOT 1, cu nr. cadastral 24484, înscris în CF nr. 24484 UAT Blejești;
- Terenul alocat organizării de șantier pentru construcției obiectivului este amplasat în extravilanul UAT Blejești, județul Teleorman, în Tarla 119-120, Parcela 51,52,53,54 - LOT 1, cu nr. cadastral 24551, înscris în CF nr. 24551 UAT Blejești.

Prezentul anunț a fost emis în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (23 indice 1) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Detaliu de pozare a cablurilor LES 110 kV



Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei

BOGDAN MIRCEA

CNP 1590703120641

Verificator de proiecte de instalații electrice
Autorizația nr. 201920504
Valabilă până la data de 18.11.2024

NOTA:

- Pozarea cablurilor se face în nisip sau pământ nisipos prelucrat (din care s-au eliminat componentele care pot deteriora izolația cablului);
- Fluxurile de FO s-au așezat grupate pe marginile șanțului, execuție și exploatare ulterioară ușoară;
- Se va prevedea FO fără armături și inserții metalice;
- Folia avertizoare va fi din material anticoroziv de culoare galben strălucitor pe care va fi scris "PERICOL- CABLU ELECTRIC";
- Se admite acoperirea cablurilor din șanț cu pământ prelucrat (selecționat din stratul superficial al taluzului, astfel încât granulația să nu depășească 30 mm, fără pietre, bolovani sau alte corpuri străine) și compactat prin burare până se va obține o grosime de 10 – 15 cm și o suprafață netedă și fără fisuri; stratul de deasupra dispozitivului avertizor, de asemenea, se va compacta până când partea superioară a pernei de balast va atinge valoarea $E/v2 \geq 80MN/mp$, prin metoda încercării statice cu placa LUKAS. De asemenea este necesară atingerea unei valori a raportului : $E/v2/E/v1 = 2.2$.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: arhitectura, rezistența, dotări și echipamente tehnologice



S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.
Cluj-Napoca, str. Nikola Tesla nr. 6

Sef proiect: ing. Radu Cimpan

Proiectat: ing. Lungu Ion

Desenat: ing. Agota-Eva Balaj

BENEFICIAR:

JR CONSTANȚA S.R.L.
Sat Cocora, Comuna Cocora, Str. Principală, nr. 7, biroul 8, județ Ialomița


PROIECT:

COMPLETARE UAT BLEJEȘTI - TRASEU CABLU LES 110 kV ȘI CONECTARE ÎN STAȚIA DE TRANSFORMARE BĂBĂIȚA 400/110 kV- CEF BĂBĂIȚA 1.2

PLANSA:

Profil general de pozare cablu LES și FO

Nr. proiect: ECS 766/2024	Data: 2024	Scara: 1:10	Faza: DTAC	Planșa nr.: P03	Revizia: 00
---------------------------------	---------------	----------------	---------------	--------------------	----------------



Legendă

CF nr. 24484, 24551 și 24552



Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei
BOGDAN MIRCEA
CNP 1590703120641
Verificator de proiecte de instalații electrice
Autorizația nr. 201120504
Valabilă până la data de 18.11.2025

PROIECTANT DE SPECIALITATE: arhitectura, rezistența, dotări și echipamente tehnologice



S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.
Cluj-Napoca, str. Nikola Tesla nr. 6

Sef proiect:	ing. Radu Cimpan	
Proiectat:	ing. Lungu Ion	
Desenat:	ing. Agota-Eva Balaj	

BENEFICIAR:
JR CONSTANȚA S.R.L.
Sat Cocora, Comuna Cocora, Str. Principală, nr. 7, biroul 8, județ Ialomița

PROIECT:
COMPLETARE UAT BLEJEȘTI - TRASEU CABLU LES 110 kV ȘI CONECTARE ÎN STAȚIA DE TRANSFORMARE BĂBĂIȚA 400/110 kV- CEF BĂBĂIȚA 1.2

PLANSA:
PLAN DE AMPLASAMENT

Nr. proiect: ECS 766/2024	Data: 2024	Scara: 1:20 000	Faza: DTAC	Planșa nr.: P01	Revizia: 00
---------------------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------	----------------

CONSTRUIRE STAȚIE DE TRANSFORMARE
BĂBĂIȚA 400/110 kV, ÎMPREJMUIRE ȘI
ORGANIZARE DE ȘANTIER, ÎN EXTRAVILANUL
COMUNEI BLEJEȘTI, JUDEȚUL TELEORMAN
Conform CU 19/08.06.2023

COMPLETARE UAT BLEJEȘTI - TRASEU CABLU LES 110
kV ȘI CONECTARE ÎN STAȚIA DE TRANSFORMARE
BĂBĂIȚA 400/110 kV - CEF BĂBĂIȚA 1.2

ORGANIZARE
DE
ȘANTIER
Conform CU Nr. 33 din 29.05.2024

COMPLETARE UAT BLEJEȘTI - TRASEU CABLU LES 110 kV ȘI
CONECTARE ÎN STAȚIA DE TRANSFORMARE BĂBĂIȚA
400/110 kV - CEF BĂBĂIȚA 1.2

Notă:
Perimetru parcelă Nr. CF 24484

Limită parcelă Nr. CF 24484 și Nr. CF. 23231 - DE733



Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei
BOGDAN MIRCEA
CNP 1580703120641
Verificator de proiecte de instalații electrice
Autorizația nr. 201920504
Valabilă până la data de 10.11.2024

PROIECTANT DE SPECIALITATE: arhitectura, rezistența, dotări și echipamente tehnologice
EnergoBit Control Systems S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.
Cluj-Napoca, str. Nikola Tesla nr. 6

Sef proiect:	ing. Radu Cîmpan
Proiectat:	ing. Lungu Ion
Desenat:	ing. Agota-Eva Balaj

BENEFICIAR:
JR CONSTANȚA S.R.L.
Sat Cocora, Comuna Cocora, Str. Principală, nr. 7, biroul 8, județ Ialomița

PROIECT:
COMPLETARE UAT BLEJEȘTI - TRASEU CABLU LES 110 kV ȘI CONECTARE ÎN STAȚIA
DE TRANSFORMARE BĂBĂIȚA 400/110 kV - CEF BĂBĂIȚA 1.2

PLANSA:
PLAN DE SITUAȚIE

Nr. proiect: ECS 766/2024	Data: 2024	Scara: 1:2000	Faza: DTAC	Planșa nr.: P02	Revizia: 00
---------------------------------	---------------	------------------	---------------	--------------------	----------------